PROTOKÓŁ

W dniu …… przeprowadzono i kontrolę instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.62 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)

Ulica……Budynek nr……

1. **W trakcie kontroli w lokalu stwierdzono / nie stwierdzono * nieszczelności**
2. **Zestawienie stanu technicznego:**
   - **Instalacja gazowa szczelna / nieszczelna / brak ***
   - **Instalacja : miedziana / spawana / skręcana (w mieszkaniu lub na klatce schodowej) ***
   - **Gazomierz szczelny / nieszczelny / brak ***
   - **Przyłącz gazomierza szczelny / nieszczelny ***
   - **Kuchenka gazowa szczelna / nieszczelna / brak ***
   - **Instalacja od zaworu do kuchenki szczelna / nieszczelna / brak ***
   - **Piecyk gazowy szczelny / nieszczelny / brak ***
   - **Instalacja od zaworu do piecyka szczelna / nieszczelna / brak ***
   - **Terma gazowa szczelna / nieszczelna / brak ***
   - **Instalacja od zaworu do termy szczelna / nieszczelna / brak ***
3. **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja wraz urządzeniami**
   - **Kwalifikuje się do dalszej eksploatacji ***
   - **Kwalifikuje się warunkowo do dalszej eksploatacji ***
   - **Nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji ***
4. **W związku z nieszczelnością – urządzeń gazowych, instalacja gazowa zostanie zamknięta od kurka do urządzenia (jeżeli cała instalacja gazowa jest nieszczelna to zostanie zamknięta na kurku gazowym przed gazomierzem) do czasu usunięcia usterki i ponownego wykonania próby szczelności przez osobę uprawnioną ***

5* Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Usterki powinny być <u>usunięte niezwłocznie przez osobę uprawnioną</u>, oraz potwierdzone <u>protokołem</u>* (który należy dostarczyć do SM "Podwawelska")
……
……
……
W przypadku gdy zamontowano w mieszkaniu stolarkę o dużej szczelności należy bezwzględnie zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkania (zamontować nawiewniki) dla uzyskania poprawnego działania wentylacji. Niesprawnie działająca wentylacja stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

6* <u>W związku z niesprawną instalacją gazową i niedopuszczeniem jej przez kontrolującego do eksploatacji, użytkownik lokalu został poinformowany o tym, że dalsze użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych zagraża bezpieczeństwu *</u>

Kontrolę przeprowadzono w obecności użytkownika mieszkania **kontrolę przeprowadził**

…… **……**
Podpis użytkownika mieszkania **Podpis osoby wykonującej kontrolę**

***niepotrzebne skreślić**